

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CONSTRUCTION DIVISION, U.P. JAL NIGAM, PILIBHIT

Water Test Report

Date 23/05/20


Name of Lab- District water testing lab Pilibhit S. No - 397


Sl No. of Sample	Village Name / Location	Name of Block	Tehseel	Name of Source-OHT/Hand Pumo/Tube well/other	रंग (Colour)	गंध (Smell)	टीओडीएस (पीपीएम में) (500-2000)	पीएच (6.5-8.5)	Turbidity (1-5)	रासायनिक परीक्षण (पीपीएम में)							
										क्लोराइड (250-1000)	फ्लोराइड (1-1.5)	सम्पूर्ण कठोरता (200-600)	सल्फेट (200-400)	आयरन (1-1)	नाइट्रेट (45-45)	एल्केनिटी (200-600)	अवशेष क्लोरीन
1	Shafi Public School 558, 557/2, Bisalpur	Bisalpur	Bisalpur	H.P.	-	Acceptable	265.2	7.71	0.30	26	0.091	96	34	0.181	-	172	-
2	Shahjahanpur Road Near sugar factory, Bisalpur																
3	District - Pilibhit U.P.																
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	


Possible


Lab Assistant


 Principal
 Shafi Public Sr. Sec. School
 (APIE No 2130706)
 Bisalpur (Pilibhit)


 Lab Chemist
 U.P. Jal Nigam
 PILIBHIT


 Manager
 Shafi Khan M.M. Educational Society
 Bisalpur (Pilibhit)


 Junior Engineer


 Assistant Engineer